

东莞市建设工程项目工程量清单 报价表

招 标 编 号： WDAWDF12601194

工 程 名 称： 望牛墩镇公办小学电力增容改造工程

招 标 人（盖公章）： 东莞市望牛墩镇教育管理中心

招标代理机构（盖公章）： 广东泰通伟业工程咨询有限公司

投 标 人（企业数字证书电子签章）： _____

投 标 时 间： _____

造价工程师（数字证书电子签章）： _____

投标单位法定代表人（数字证书电子签章）： _____

东莞市公共资源交易中心制

目 录

- 1、工程量清单填报说明
- 2、工程量清单编制总说明
- 3、工程量清单报价汇总表
- 4、分部分项工程费汇总表
- 5、措施项目费汇总表
- 6、其它项目费汇总表
- 7、税金汇总表
- 8、主要材料价格明细表
- 9、综合单价分析表
- 10、子目工料机分析表
- 11、其它合价分析表（各投标人自行附后）

工程量清单填报说明

填写本报价表前，各投标单位务必认真阅读本规定。

1、工程量清单报价表的有效性按招标文件“否决投标规定”中的相关条款执行。

2、若投标单位自行计算的工程量与工程量清单报价表的工程量不符时按招标文件“投标报价”中的有关规定处理。

3、所有项目的金额栏均应填报数字，并以符号“/”代表“0”。所有填报符号“/”处或出现空白处，均视投标人对该项目的金额让利。

4、“综合单价分析表”中的“人工费”、“管理费”、“利润”应每项分别填写，若出现漏填者，则视投标人不考虑这些费用而作出让利。

5、“工程量清单综合单价报价表”中的综合单价若大于或小于“定额”单价15%，投标人应进行综合单价分析，并提供“综合单价分析表”和“子目工料机分析表”。

6、“主要材料价格明细表”中的材料均应按招标文件要求，注明产地、厂家等。

7、若“工程量清单综合单价报价表”中的“综合单价”和“主要材料价格明细表”中的“编制价”与“综合单价分析表”的相应数据不符，投标时以“综合单价”、“编制价”为准。

8、投标人必须认真计算、填写并核对所有数据，若出现差错的投标单位中标，将以最不利于该投标单位的情况进行工程结算。

工程量清单编制总说明

编制单位（企业数字证书电子签名）： _____

造价工程师（数字证书电子签名） _____

工程量清单报价汇总表

序号	名称	费率	计算基础	金额（元）
1	分部分项工程费			
2	措施项目费（含安全生产措施单列费）			
	其中：安全生产措施单列费			62190.32
3	其他项目费			
4				
5				
6				
7				
8	不含税工程造价（不含安全生产措施单列费）			
9	税金			
10	含税投标报价（不含安全生产措施单列费）			

编制单位（企业数字证书电子签名）：_____

法定代表人（数字证书电子签名）：_____

造价工程师（数字证书电子签名）：_____

编制日期：_____年_____月_____日

1、分部分项工程费汇总表

序号	分部工程名称	金额（元）	备注
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
合 计			

造价工程师（数字证书电子签名）_____

2、措施项目费汇总表

序号	名称及说明	费率	计费基础	金额（元）	备注
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师（数字证书电子签名）_____

3、其它项目费汇总表

序号	名称及说明	费率	计算基础	金额（元）	备注
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师（数字证书电子签名）_____

4、税金汇总表

序号	名称及说明	费率	计算基础	金额（元）	备注
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师（数字证书电子签名）_____

主要材料价格明细表

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	编制价 (元)	产地	厂家	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师（数字证书电子签名）_____

综合单价分析表

清单编码	清单项目		单位	清单项目 工程量	综合单价= $\frac{\text{子目合价}}{\text{清单项目工程量}}$ （元）						
定额编号	定额子目	单位	工 程 量	子目综合单价分析						子目 综合 单价	合计
				人工费	材料费	机械费	工料机 小计	管理费	利润		
子目合价											
备注											

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师（数字证书电子签名）_____

子目工料机分析表

清单编码	清单项目		定额编号	定额子目	定额子目计量单位
工料机编码	工料机名称	单位	单价（元）	消耗量	合计（元）
人工费	材料费	机械费		工料机小计	分析表序号
备注					

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师（数字证书电子签名）_____

工程项目清单汇总表

工程名称：望牛墩镇公办小学电力增容改造工程达贤小学-高低压配电工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算;

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：望牛墩镇公办小学电力增容改造工程达贤小学-高低压配电工程

标段：

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		高低压工程					
1	030402009001	高压开关柜G01	1. 名称: 高压开关柜G01 2. 型号: 全绝缘柜 3. 规格: 500*920*1900mm 4. 基础型钢形式、规格: 10#槽钢 5. 符合设计图纸及施工规范要求	台	1		
2	030402009002	高压开关柜G02	1. 名称: 高压开关柜G02 2. 型号: 全绝缘柜 3. 规格: 500*920*1900mm 4. 基础型钢形式、规格: 10#槽钢 5. 符合设计图纸及施工规范要求	台	1		
3	030402009003	高压开关柜G03	1. 名称: 高压开关柜G03 2. 型号: 全绝缘柜 3. 规格: 500*920*1900mm 4. 基础型钢形式、规格: 10#槽钢 5. 符合设计图纸及施工规范要求	台	1		
4	030402009004	直流屏	1. 名称: 直流屏 2. 规格: 600*350*800mm 3. 基础型钢形式、规格: 10#槽钢 4. 符合设计图纸及施工规范要求	台	1		
5	030402010003	低压开关柜P01	1. 名称: 低压开关柜P01 2. 规格: 800*1000*2200mm 3. 基础型钢形式、规格: 10#槽钢 4. 符合设计图纸及施工规范要求	台	1		
6	030402010004	低压开关柜P02	1. 名称: 低压开关柜P02 2. 规格: 2200*800*1000mm 3. 基础型钢形式、规格: 10#槽钢 4. 符合设计图纸及施工规范要求	台	1		
7	030402010005	低压开关柜P03	1. 名称: 低压开关柜P03 2. 规格: 2200*800*1000mm 3. 基础型钢形式、规格: 10#槽钢 4. 符合设计图纸及施工规范要求	台	1		
8	030402010006	低压开关柜P04	1. 名称: 低压开关柜P04 2. 规格: 2200*800*1000mm 3. 基础型钢形式、规格: 10#槽钢 4. 符合设计图纸及施工规范要求	台	1		
9	030401002002	干式变压器	1. 名称: 干式变压器 2. 型号: SCB18-630kVA 3. 符合设计图纸及施工规范要求	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 望牛墩镇公办小学电力增容改造工程达贤小学-高低压配电工程

标段:

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
10	030409001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: ZC-YJV22-8.7/15kV-3*70 3. 电压(kV): 8.7/15kV 4. 敷设方式: 埋地敷设 5. 符合设计图纸及施工规范要求	m	14.92		
11	030409001009	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: ZR-YJV-1*240 3. 电压(kV): 1kV以下 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m	210		
12	030409003001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 70mm ² 以下 3. 电压等级(kV): 8.7/15kV 4. 符合设计图纸及施工规范要求	个	2		
13	010401007002	干式变压器基础	1. 名称: 干式变压器基础 2. 装嵌[20热镀锌槽钢, 150mm锚钩Φ6@300 3. 符合设计图纸及施工规范要求	座	1		
14	030412001005	电缆沟	1. 名称: 电缆沟(400*800) 2. 井壁: Mu10砖M7.5水泥砂浆 3. 抹灰: 1:2水泥砂浆抹灰 4. 井圈: C20混凝土 5. 垫层: C15混凝土 6. 花纹钢板800*600*5及预制水泥板(800*600*80) 7. 做法: 详见图纸做法大样图 8. 符合设计图纸及施工规范要求	m	6.8		
15	030412001004	电缆沟	1. 名称: 电缆沟(600*800+620*800) 2. 井壁: Mu10砖M7.5水泥砂浆 3. 抹灰: 1:2水泥砂浆抹灰 4. 井圈: C20混凝土 5. 垫层: C15混凝土 6. 花纹钢板800*600*5 7. 做法: 详见图纸做法大样图 8. 符合设计图纸及施工规范要求	m	4.2		
16	030412001011	配电房改造	1. 名称: 配电房改造 2. 材质: 旧地面切缝 3. 规格: 拆除废料外运 4. 配置形式: 土方开挖 5. 符合设计图纸及施工规范要求	m	4.2		
17	030416029001	送配电装置系统	1. 名称: 送配电装置系统 2. 电压等级(kV): 10KV 3. 符合设计图纸及施工规范要求	系统	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 望牛墩镇公办小学电力增容改造工程达贤小学-高低压配电工程

标段:

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
18	030416028001	电缆试验	1. 名称: 电缆重新接驳调试 2. 电压(kV): 1kV	次	8		
19	030416005001	电力变压器系统调试	1. 名称: 干式变压器系统调试 2. 容量(kV. A): 800kVA以下 3. 电压等级(kV): 10kV以下	系统	1		
20	030416021001	“五防”系统调试	1. 名称: “五防”系统调试 2. 类型: 变电站、配电室 3. 符合设计图纸、施工规范要求	座	1		
21	030416001001	附属安全设施及工具	1. 名称: 附属安全设施及工具 2. 备注: 与变配电相关的工具箱、绝缘手套、绝缘鞋、地面绝缘胶皮、高压验电杆、三相挂接地线、高压(含PT柜)及低压框架断路器维修小车、灭火器(含沙桶)、高低压配电系统示意图挂屏、防护网(栏、板)、防鼠板、警示牌、标示牌、配电室门牌等 3. 符合设计图纸、施工规范要求	项	1		
		动力工程					
22	030404013002	1AP配电箱	1. 名称: 1AP配电箱 2. 安装方式: 悬挂式 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1		
23	030404013003	2AP配电箱	1. 名称: 2AP配电箱 2. 安装方式: 悬挂式 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1		
24	030404013004	3AP配电箱	1. 名称: 3AP配电箱 2. 安装方式: 悬挂式 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1		
25	030404013005	空调开关箱	1. 名称: 空调开关箱 2. 型号: QF-16A/2P 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	18		
26	030409001004	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WD-YJV22-3*50+2*25 3. 电压(kV): 1kV以下 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m	120.6		
27	030409001005	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB1-YJY-3*25+2*16 3. 电压(kV): 1kV以下 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m	27.88		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 望牛墩镇公办小学电力增容改造工程达贤
小学-高低压配电工程

标段:

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
28	030409001006	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB1-YJY-3*10 3. 电压(kV): 1KV以下 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m	939.18		
29	030409001008	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB1-YJY-3*6 3. 电压(kV): 1KV以下 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m	426.2		
30	030409003005	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 70mm ² 以下 3. 电压等级(kV): 1KV以下 4. 符合设计图纸及施工规范要求	个	2		
31	030409003003	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 35mm ² 以下 3. 电压等级(kV): 1KV以下 4. 符合设计图纸及施工规范要求	个	4		
32	030409003004	压铜接线端子	1. 名称: 压铜接线端子 2. 规格: 16mm ² 以内 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	54		
33	030412003001	金属线槽	1. 名称: 金属线槽 2. 材质: 钢质 3. 规格: 100*100 4. 材质: 符合设计图纸、施工规范要求	m	354.9		
34	030412002001	塑料线槽	1. 名称: 塑料线槽 2. 规格: PC20*10	m	388.8		
35	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 名称: 支架 2. 材质: 铁构件 3. 规格: 综合考虑 4. 其他: 手工除锈、一遍防锈漆、两遍面漆 5. 符合设计图纸及施工规范要求	kg	515.74068		
36	030412001006	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: PC32 3. 配置形式: 暗配 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	117.3		
37	030412001007	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: PC160 3. 配置形式: 埋地 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	35.6		
38	030412001009	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: SC160 3. 配置形式: 明敷 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	4		
39	030413014003	自带接地单相空调插座	1. 名称: 自带接地单相空调插座 2. 规格: 250V 10A 3. 符合设计图纸及施工规范要求	套	36		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 望牛墩镇公办小学电力增容改造工程达贤小学-高低压配电工程

标段:

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
40	030412006003	开关(插座)盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 符合设计图纸及施工规范要求	个	36		
41	030415001001	墙体开孔	1. 名称:墙体开孔 2. 规格:DN65	套	36		
42	030415001002	楼板开孔	1. 名称:楼板开孔 2. 规格:DN200	套	2		
43	040503001001	垫层	1. 垫层材质、厚度:100mm 2. 混凝土强度等级:C15 3. 包含:模板	m3	1.28		
44	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 符合图纸设计及施工规范要求	m3	12.85		
45	040103001001	回填方	1. 密实度要求:夯实机夯实 2. 填方材料品种:石粉 3. 符合图纸设计及施工规范要求	m3	10.84		
46	040103003001	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:自行考虑 3. 符合图纸设计及施工规范要求	m3	12.85		
47	040203007001	拆除路面	1. 名称:拆除路面 2. 厚度:300mm 3. 符合图纸设计及施工规范要求	m2	21.42		
48	040201022001	旧路面切缝	1. 名称:旧路面切缝 2. 厚度:200mm 3. 符合图纸设计及施工规范要求	m	71.4		
49	040203007002	修复混凝土路面	1. 名称:修复混凝土路面 2. 混凝土强度等级:C30 3. 厚度:300mm	m2	21.42		
50	040901007001	植筋	1. 名称:植筋 2. 材料规格:Φ16 3. 符合图纸设计及施工规范要求	根	71		
51	010401007003	工作井	1. 名称:工作井 2. 垫层材料种类、厚度:C15混凝土 3. 底板厚度及混凝土强度等级:C25混凝土 4. 含手孔井挖土方、路面破除修复、投标单位自行考虑 5. 详见大样图	座	2		
		照明工程					
52	030404013001	AT-df配电箱	1. 名称:AT-df配电箱 2. 安装方式:悬挂式 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1		
53	030412004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:ZD-BV-2.5 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	244.8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 望牛墩镇公办小学电力增容改造工程达贤小学-高低压配电工程

标段:

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
54	030412001001	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: PC20 3. 配置形式: 暗配 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	69.2		
55	030412001008	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: JDG20 3. 配置形式: 暗配 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	14.8		
56	030413002001	LED日光灯	1. 名称: LED日光灯 2. 规格: 220V 28W T5 3. 符合设计图纸及施工规范要求	套	8		
57	030413002002	双头应急灯	1. 名称: 双头应急灯 2. 规格: 220V 2×10W 3. 符合设计图纸及施工规范要求	套	3		
58	030413013001	双联单控开关	1. 名称: 双联单控开关 2. 规格: 250V 10A 3. 符合设计图纸及施工规范要求	套	2		
59	030413014001	单相二三孔插座	1. 名称: 安全型二三极插座 2. 规格: 250V 10A 3. 符合设计图纸及施工规范要求	套	4		
60	030413014002	安全型三极插座	1. 名称: 安全型三极插座 2. 规格: 250V 10A 3. 符合设计图纸及施工规范要求	套	4		
61	030412006001	开关(插座)盒	1. 名称: 开关(插座)盒 2. 符合设计图纸及施工规范要求	个	10		
62	030412006002	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 符合设计图纸及施工规范要求	个	11		
63	030108001001	轴流式通风机	1. 名称: 轴流式通风机 2. 370W 带自动温控启停装置。风量5000-8000m3, 功率450W 3. 含设备支架制作安装及除锈刷油 4. 符合设计图纸及施工规范要求	台	2		
64	010802001001	钢质防火门 双扇(甲级)	1. 门尺寸: 1500*2500 2. 开启方式: 平开 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m ²	3.75		
65	010807001001	铝合金窗	1. 名称: 铝合金窗 2. 符合设计图纸以及施工规范要求	m ²	6.76		
		防雷工程					
66	030410002001	接地母线	1. 名称: 接地母线 2. 材质: 热镀锌圆钢 φ16 3. 规格: 符合设计图纸及施工规范要求	m	19.53		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：望牛墩镇公办小学电力增容改造工程达贤小学-高低压配电工程

标段：

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
67	030410002002	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:扁钢40*4 3. 规格:符合设计图纸及施工规范要求	m	39.41		
68	030410001001	接地极	1. 名称:接地极 2. 规格:角钢接地极L50X5, L=2.5m 3. 符合设计图纸及施工规范要求	根	5		
69	030410003001	引下线	1. 名称:引下线 2. 材质:热镀锌圆钢Φ16 3. 规格:符合设计图纸及施工规范要求	m	1.87		
70	030410007001	测试点	1. 名称:测试点 2. 符合设计图纸及施工规范要求	台	1		
71	030416027001	接地装置调试	1. 名称:接地装置调试 2. 符合设计图纸及施工规范要求	系统	1		
		拆除工程					
72	030402010001	拆除低压开关柜	1. 名称:拆除低压开关柜 2. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	4		
73	030409001001	拆除电力电缆	1. 名称:拆除电力电缆 2. 1*240 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m	40		
74	030409003006	电力电缆头	1、保护性拆除原有回路电缆头,待新柜安装完成重新接回	个	12		
75	010802001002	金属门拆除	1. 金属门拆除 2. 密实度:符合设计图纸及其施工规范要求	樘	9		
76	010801005001	栏杆、栏板拆除	1. 栏杆(板)的高度:2400mm高无障碍坡道不锈钢管栏杆拆除 2. 密实度:符合设计图纸及其施工规范要求	m	12		
77	011105002001	拆除室内电缆沟	1. 名称:拆除室内电缆沟 2. 符合设计图纸及其施工规范要求	m	6		
78	050101001001	砍伐乔木	1. 名称:砍伐乔木	株	4		
		拆除台架变压器					
79	030401002003	拆除台架变压器	1. 名称:拆除台架变压器 2. S11-M-160kVA 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1		
80	030402001001	拆除跌落式开关	1. 名称:拆除跌落式开关 2. 型号:200A(RW3-10/200) 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	3		
81	030402001002	拆除合成氧化锌避雷器	1. 名称:拆除合成氧化锌避雷器 2. 型号:YH5WS-17/50 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：望牛墩镇公办小学电力增容改造工程达贤小学-高低压配电工程

标段:

第 8 页 共 8 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：望牛墩镇公办小学电力增容改造
工程达贤小学-高低压配电工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 望牛墩镇公办小学电力增容改造工程达贤小学-室外工程

标段:

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		室外工程					
1	030409001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: ZC-YJV22-8.7/15kV-3*120 3. 电压(kV): 8.7/15kV 4. 敷设方式: 埋地敷设 5. 符合设计图纸及施工规范要求	m	90		
2	030409003001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 120mm ² 以下 3. 电压等级(kV): 8.7/15kV 4. 符合设计图纸及施工规范要求	个	2		
3	030412001001	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 规格: HDPE管2*DN160 3. 配置形式: 埋地 4. C20混凝土包封、模板 5. 符合设计图纸及施工规范要求	m	90		
4	030405001001	户外开关	1. 名称: 户外开关 2. 型号: HGW9-10/630A 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	1		
5	030411005001	杆上设备	1. 名称: 避雷器 2. 型号: YH5WZ-17/50 3. 符合设计图纸及施工规范要求	组	1		
6	030405001003	屋外杆搭设备支座	1. 名称: 屋外杆搭设备支座 2. 符合设计图纸及施工规范要求	个	1		
7	030416022001	带电作业	1. 名称: 带电作业 2. 两回路 3. 符合设计图纸及施工规范要求	项	1		
8	040503001001	垫层	1. 垫层材质、厚度: 100mm 2. 混凝土强度等级: C15 3. 包含: 模板	m ³	5.94		
9	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内 3. 符合图纸设计及施工规范要求	m ³	78.07		
10	040103001001	回填方	1. 密实度要求: 夯实机夯实 2. 填方材料品种: 石粉 3. 符合图纸设计及施工规范要求	m ³	57.28		
11	040103003001	余方弃置	1. 废弃料品种: 一、二类土 2. 运距: 自行考虑 3. 符合图纸设计及施工规范要求	m ³	78.07		
12	040203007001	拆除路面	1. 名称: 拆除路面 2. 符合图纸设计及施工规范要求	m ²	90.9		
13	040201022001	旧路面切缝	1. 名称: 旧路面切缝 2. 厚度: 200mm 3. 符合图纸设计及施工规范要求	m	180		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 望牛墩镇公办小学电力增容改造工程达贤小学-室外工程

标段:

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
14	040203007002	修复混凝土路面	1. 名称: 修复混凝土路面 2. 混凝土强度等级: C30 3. 厚度: 200mm	m ²	180		
15	040901007001	植筋	1. 名称: 植筋 2. 材料规格: $\Phi 16$ 3. 符合图纸设计及施工规范要求	根	360		
16	040205003001	圆形电缆标志牌	1. 名称: 圆形电缆标志牌 2. 符合图纸设计及施工规范要求	块	18		
17	040205001001	管枕	1. 名称: 管枕 2. 符合图纸设计及施工规范要求	座	75		
18	010401007001	1层1列排管行车直线井	1. 名称: 1层1列排管行车直线井 2. 垫层材料种类、厚度: C15混凝土 3. 底板厚度及混凝土强度等级: C25混凝土 4. 含手孔井挖土方、路面破除修复、投标单位自行考虑 5. 详见大样图	座	1		
19	010401007002	1层1列排管行车转角井	1. 名称: 1层1列排管行车转角井 2. 垫层材料种类、厚度: C15混凝土 3. 底板厚度及混凝土强度等级: C25混凝土 4. 含手孔井挖土方、路面破除修复、投标单位自行考虑 5. 详见大样图	座	2		
20	030415001001	刚性防水套管	1. 名称: 刚性防水套管 2. 规格: DN150 3. 符合图纸设计及施工规范要求	套	1		
21	030411001001	标志桩	1. 名称: 标志桩	基	3		
		铁塔接线					
22	030409001002	引下线	1. 名称: 引下线 2. 型号: JKLYJ-240	m	30		
23	030405013001	设备线夹	1. 名称: 设备线夹 2. 型号: SYG-240	个	9		
24	030409003002	压铜接线端子	1. 名称: 压铜接线端子 2. 规格: 35mm ² 以内 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	6		
25	030412004001	塑料铜芯线	1. 名称: 塑料铜芯线 2. 型号: BVV-35	m	20		
26	030412004002	塑料铜芯线	1. 名称: 塑料铜芯线 2. 型号: JKLYJ-70	m	6		
27	030409003003	铜铝端子(压接式钎焊型)	1. 名称: 铜铝端子(压接式钎焊型) 2. 规格: 70mm ² 以内 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	6		
28	030409011001	电缆管口有机堵料	1. 名称: 电缆管口有机堵料	kg	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：望牛墩镇公办小学电力增容改造工程达贤
小学-室外工程

标段：



合 计	
-----	--

其他项目清单计价表

工程名称：望牛墩镇公办小学电力增容改造工程达贤小学-室外工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 望牛墩镇公办小学电力增容改造工程新联
小学-高低压配电工程

标段:



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		高低压工程					
1	030402009001	高压开关柜G01	1. 名称: 高压开关柜G01 2. 型号: 全绝缘柜 3. 规格: 500*920*1900mm 4. 基础型钢形式、规格: 10#槽钢 5. 符合设计图纸及施工规范要求	台	1		
2	030402009002	高压开关柜G02	1. 名称: 高压开关柜G02 2. 型号: 全绝缘柜 3. 规格: 500*920*1900mm 4. 基础型钢形式、规格: 10#槽钢 5. 符合设计图纸及施工规范要求	台	1		
3	030402009003	高压开关柜G03	1. 名称: 高压开关柜G03 2. 型号: 全绝缘柜 3. 规格: 500*920*1900mm 4. 基础型钢形式、规格: 10#槽钢 5. 符合设计图纸及施工规范要求	台	1		
4	030402009004	直流屏	1. 名称: 直流屏 2. 规格: 600*350*800mm 3. 基础型钢形式、规格: 10#槽钢 4. 符合设计图纸及施工规范要求	台	1		
5	030402010001	低压开关柜P01	1. 名称: 低压开关柜P01 2. 规格: 2200*800*1000mm 3. 基础型钢形式、规格: 10#槽钢 4. 符合设计图纸及施工规范要求	台	1		
6	030402010002	低压开关柜P02	1. 名称: 低压开关柜P02 2. 规格: 2200*800*1000mm 3. 基础型钢形式、规格: 10#槽钢 4. 符合设计图纸及施工规范要求	台	1		
7	030402010003	低压开关柜P03	1. 名称: 低压开关柜P03 2. 规格: 2200*800*1000mm 3. 基础型钢形式、规格: 10#槽钢 4. 符合设计图纸及施工规范要求	台	1		
8	030402010004	低压开关柜P04	1. 名称: 低压开关柜P04 2. 规格: 2200*600*1000mm 3. 基础型钢形式、规格: 10#槽钢 4. 符合设计图纸及施工规范要求	台	1		
9	030402010005	低压开关柜P05	1. 名称: 低压开关柜P05 2. 规格: 2200*600*1000mm 3. 基础型钢形式、规格: 10#槽钢 4. 符合设计图纸及施工规范要求	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：望牛墩镇公办小学电力增容改造工程新联小学-高低压配电工程

标段：

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	030402010006	低压开关柜P06	1. 名称: 低压开关柜P06 2. 规格: 2200*600*1000mm 3. 基础型钢形式、规格: 10#槽钢 4. 符合设计图纸及施工规范要求	台	1		
11	030401002001	干式变压器	1. 名称: 干式变压器 2. 型号: SCB18-800kVA 3. 符合设计图纸及施工规范要求	台	1		
12	030409001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: ZC-YJV22-8.7/15kV-3*70 3. 电压(kV): 8.7/15kV 4. 敷设方式: 埋地敷设 5. 符合设计图纸及施工规范要求	m	16.76		
13	030409001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB1-YJY-1*240 3. 电压(kV): 1KV以下 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m	353.87		
14	030409003001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 70mm ² 以下 3. 电压等级(kV): 8.7/15kV 4. 符合设计图纸及施工规范要求	个	2		
15	030409003002	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 95mm ² 以下 3. 电压等级(kV): 8.7/15kV 4. 符合设计图纸及施工规范要求	个	1		
16	030416029001	送配电装置系统	1. 名称: 送配电装置系统 2. 电压等级(kV): 10KV 3. 符合设计图纸及施工规范要求	系统	2		
17	030416028001	电缆试验	1. 名称: 电缆重新接驳调试 2. 电压(kV): 1KA	次	27		
18	030416005001	电力变压器系统调试	1. 名称: 干式变压器系统调试 2. 容量(kV.A): 800kVA以下 3. 电压等级(kV): 10kV以下	系统	1		
19	030416021001	“五防”系统调试	1. 名称: “五防”系统调试 2. 类型: 变电站、配电室 3. 符合设计图纸、施工规范要求	座	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 望牛墩镇公办小学电力增容改造工程新联小学-高低压配电工程

标段:

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
20	030416001001	附属安全设施及工具	1. 名称: 附属安全设施及工具 2. 备注: 与变配电相关的工具箱、绝缘手套、绝缘鞋、地面绝缘胶皮、高压验电杆、三相挂接地线、高压(含PT柜)及低压框架断路器维修小车、灭火器(含沙桶)、高低压配电系统示意图挂屏、防护网(栏、板)、防鼠板、警示牌、标示牌、配电室门牌等 3. 符合设计图纸、施工规范要求	项	1		
21	030412001001	高压电缆沟(460*700*700)	1. 名称: 高压电缆沟(460*700*700) 2. 井壁: Mu10砖M7.5水泥砂浆 3. 抹灰: 1: 2水泥砂浆抹灰 4. 井圈: C20混凝土 5. 垫层: C15混凝土 6. 花纹钢板800*600*5 7. 做法: 详见图纸做法大样图 8. 符合设计图纸及施工规范要求	m	4.5		
22	030412001002	变压器低压侧高压电缆沟(400*600)	1. 名称: 变压器低压侧高压电缆沟(400*600) 2. 井壁: Mu10砖M7.5水泥砂浆 3. 抹灰: 1: 2水泥砂浆抹灰 4. 井圈: C20混凝土 5. 垫层: C10混凝土 6. 花纹钢板800*600*5 7. 做法: 详见图纸做法大样图 8. 符合设计图纸及施工规范要求	m	1.5		
23	030412001003	变压器高压侧高压电缆沟(600*600)	1. 名称: 变压器高压侧高压电缆沟(600*600) 2. 井壁: Mu10砖M7.5水泥砂浆 3. 抹灰: 1: 2水泥砂浆抹灰 4. 井圈: C20混凝土 5. 垫层: C10混凝土 6. 花纹钢板800*600*5 7. 做法: 详见图纸做法大样图 8. 符合设计图纸及施工规范要求	m	7		
24	030412001004	低压电缆沟(500*600)	1. 名称: 低压电缆沟(500*600) 2. 井壁: Mu10砖M7.5水泥砂浆 3. 抹灰: 1: 2水泥砂浆抹灰 4. 井圈: C20混凝土 5. 垫层: C10混凝土 6. 花纹钢板800*600*5 7. 做法: 详见图纸做法大样图 8. 符合设计图纸及施工规范要求	m	6.3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：望牛墩镇公办小学电力增容改造工程新联小学-高低压配电工程

标段：

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
25	030412001005	低压电缆沟 (800*600) (不含井盖, 其中一边与500*600共用砖柱)	1. 名称: 低压电缆沟 (800*600) 2. 井壁: Mu10砖M7.5水泥砂浆 3. 抹灰: 1: 2水泥砂浆抹灰 4. 井圈: C20混凝土 5. 垫层: C10混凝土 6. 做法: 详见图纸做法大样图 7. 符合设计图纸及施工规范要求	m	8		
26	010102007001	碎石稳定层	1. 名称: 碎石稳定层 2. 200mm	m3	1.93		
27	010102007002	回填素土	1. 名称: 回填素土 2. 400mm	m3	3.86		
28	010502030001	混泥土地面	1. 名称: 混泥土地面 2. 面层厚度: 200mm	m2	9.65		
29	010401008001	台阶	1. 名称: 台阶 2. 砂浆强度等级: 1:2	m3	1.875		
		拆除工程					
30	030401002002	拆除干式变压器	1. 名称: 拆除干式变压器 2. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1		
31	030402010007	拆除低压开关柜	1. 名称: 拆除低压开关柜 2. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	6		
32	030402010008	拆除高压开关柜	1. 名称: 拆除高压开关柜 2. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	2		
33	030409001003	拆除电力电缆	1. 名称: 拆除电力电缆 2. 符合设计图纸以及施工规范要求	m	40		
		防雷工程					
34	030410002002	接地母线	1. 名称: 接地母线 2. 材质: 扁钢40*4 3. 规格: 符合设计图纸及施工规范要求	m	65.99		
35	030410007001	测试点	1. 名称: 测试点 2. 符合设计图纸及施工规范要求	台	1		
36	030416027001	接地装置调试	1. 名称: 接地装置调试 2. 符合设计图纸及施工规范要求	系统	1		
本页小计							
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：望牛墩镇公办小学电力增容改造工程中心
小学-高低压配电工程

标段：

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		高低压工程					
1	030402009001	高压开关柜G01	1. 名称:高压开关柜G01 2. 型号:全绝缘柜 3. 规格:500*920*1900mm 4. 基础型钢形式、规格:10#槽钢 5. 符合设计图纸及施工规范要求	台	1		
2	030402009002	高压开关柜G02	1. 名称:高压开关柜G02 2. 型号:全绝缘柜 3. 规格:500*920*1900mm 4. 基础型钢形式、规格:10#槽钢 5. 符合设计图纸及施工规范要求	台	1		
3	030402009003	高压开关柜G03	1. 名称:高压开关柜G03 2. 型号:全绝缘柜 3. 规格:500*920*1900mm 4. 基础型钢形式、规格:10#槽钢 5. 符合设计图纸及施工规范要求	台	1		
4	030402009004	直流屏	1. 名称:直流屏 2. 规格:600*350*800mm 3. 基础型钢形式、规格:10#槽钢 4. 符合设计图纸及施工规范要求	台	1		
5	030402010001	低压开关柜P01	1. 名称:低压开关柜P01 2. 规格:800*1000*2200mm 3. 基础型钢形式、规格:10#槽钢 4. 符合设计图纸及施工规范要求	台	1		
6	030402010002	低压开关柜P02	1. 名称:低压开关柜P02 2. 规格:800*1000*2200mm 3. 基础型钢形式、规格:10#槽钢 4. 符合设计图纸及施工规范要求	台	1		
7	030402010003	低压开关柜P03	1. 名称:低压开关柜P03 2. 规格:600*1000*2200mm 3. 基础型钢形式、规格:10#槽钢 4. 符合设计图纸及施工规范要求	台	1		
8	030402010004	低压开关柜P04	1. 名称:低压开关柜P04 2. 规格:600*1000*2200mm 3. 基础型钢形式、规格:10#槽钢 4. 符合设计图纸及施工规范要求	台	1		
9	030401002001	干式变压器	1. 名称:干式变压器 2. 型号:SCB18-800kVA 3. 符合设计图纸及施工规范要求	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 望牛墩镇公办小学电力增容改造工程中心
小学-高低压配电工程

标段:

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
10	030409001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: ZC-YJV22-8.7/15kV-3*70 3. 电压(kV): 8.7/15kV 4. 敷设方式: 埋地敷设 5. 符合设计图纸及施工规范要求	m	17.7		
11	030409003001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 70mm ² 以下 3. 电压等级(kV): 8.7/15kV 4. 符合设计图纸及施工规范要求	个	2		
12	030409003002	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 120mm ² 以下 3. 电压等级(kV): 8.7/15kV 4. 符合设计图纸及施工规范要求	个	1		
13	030403006001	密集母线槽	1. 名称: 5P封闭密集铜母线槽 2. 规格: 1600A 3. 符合设计图纸及施工规范要求	m	6.21		
14	030403007001	始端箱、分线箱	1. 名称: 母线槽始、终端箱 2. 规格: 1600A, 含过渡铜排及软连接 3. 符合设计图纸及施工规范要求	台	2		
15	030403007002	密集型铜母线弯头	1. 名称: 密集型铜母线弯头 2. 规格: 1600A 3. 符合设计图纸及施工规范要求	台	2		
16	010401007001	干式变压器基础	1. 名称: 干式变压器基础 2. 装嵌[20热镀锌槽钢, 150mm锚钩Φ6@300 3. 符合设计图纸及施工规范要求	座	1		
17	030412001001	电缆沟	1. 名称: 电缆沟(400*800) 2. 井壁: Mu10砖M7.5水泥砂浆 3. 抹灰: 1: 2水泥砂浆抹灰 4. 井圈: C20混凝土 5. 垫层: C15混凝土 6. 花纹钢板800*600*5 7. 做法: 详见图纸做法大样图 8. 符合设计图纸及施工规范要求	m	2.77		
18	010903003001	聚合物水泥防水涂料	1. 名称: 聚合物水泥防水涂料 2. 符合设计图纸及施工规范要求	m ²	64.125		
19	030416007001	母线调试	1. 名称: 母线调试 2. 电压(kV): 1kV以下 3. 符合设计图纸及施工规范要求	段	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：望牛墩镇公办小学电力增容改造工程中心
小学-高低压配电工程

标段：

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
20	030416029001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):10KV 3. 符合设计图纸及施工规范要求	系统	2		
21	030416028001	电缆试验	1. 名称:电缆重新接驳调试 2. 电压(kV):1KA	次	8		
22	030416005001	电力变压器系统调试	1. 名称:干式变压器系统调试 2. 容量(kV.A):800kVA以下 3. 电压等级(kV):10kV以下	系统	1		
23	030416021001	“五防”系统调试	1. 名称:“五防”系统调试 2. 类型:变电站、配电室 3. 符合设计图纸、施工规范要求	座	1		
24	030416001001	附属安全设施及工具	1. 名称:附属安全设施及工具 2. 备注:与变配电相关的工具箱、绝缘手套、绝缘鞋、地面绝缘胶皮、高压验电杆、三相挂接地线、高压(含PT柜)及低压框架断路器维修小车、灭火器(含沙桶)、高低压配电系统示意图挂屏、防护网(栏、板)、防鼠板、警示牌、标示牌、配电室门牌等 3. 符合设计图纸、施工规范要求	项	1		
		动力系统					
25	030404013001	1AP配电箱	1. 名称:1AP配电箱 2. 安装方式:悬挂式 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1		
26	030404013002	1AP2配电箱	1. 名称:1AP2配电箱 2. 安装方式:悬挂式 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1		
27	030404013003	1AP3配电箱	1. 名称:1AP3配电箱 2. 安装方式:悬挂式 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1		
28	030404013004	2AP配电箱	1. 名称:2AP配电箱 2. 安装方式:悬挂式 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1		
29	030404013005	2AP2配电箱	1. 名称:2AP2配电箱 2. 安装方式:悬挂式 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1		
30	030404013006	2AP3配电箱	1. 名称:2AP3配电箱 2. 安装方式:悬挂式 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1		
31	030404013007	2AP4配电箱	1. 名称:2AP4配电箱 2. 安装方式:悬挂式 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 望牛墩镇公办小学电力增容改造工程中心
小学-高低压配电工程

标段:

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
32	030404013008	2AP5配电箱	1. 名称: 2AP5配电箱 2. 安装方式: 悬挂式 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1		
33	030404013009	3AP配电箱	1. 名称: 3AP配电箱 2. 安装方式: 悬挂式 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1		
34	030404013010	3AP2配电箱	1. 名称: 3AP2配电箱 2. 安装方式: 悬挂式 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1		
35	030404013011	3AP3配电箱	1. 名称: 3AP3配电箱 2. 安装方式: 悬挂式 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1		
36	030404013012	3AP4配电箱	1. 名称: 3AP4配电箱 2. 安装方式: 悬挂式 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1		
37	030404013013	3AP5配电箱	1. 名称: 3AP5配电箱 2. 安装方式: 悬挂式 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1		
38	030404013015	空调开关箱	1. 名称: 空调开关箱 2. 型号: QF-16A/2P 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	23		
39	030409001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB1N-YJY22-3*95+2*50 3. 电压 (kV): 1KV以下 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m	104.65		
40	030409001004	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB1N-YJY22-3*35+2*16 3. 电压 (kV): 1KV以下 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m	36.05		
41	030409001005	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB1-YJY-3*25+2*16 3. 电压 (kV): 1KV以下 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m	141.87		
42	030409001006	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB1-YJY-3*16+2*10 3. 电压 (kV): 1KV以下 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m	53.86		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 望牛墩镇公办小学电力增容改造工程中心
小学-高低压配电工程

标段:

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
43	030409001008	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB1-YJV-3*6 3. 电压(kV): 1KV以下 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m	3033.73		
44	030409003003	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 120mm2以下 3. 电压等级(kV): 1KV以下 4. 符合设计图纸及施工规范要求	个	4		
45	030409003004	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 35mm2以下 3. 电压等级(kV): 1KV以下 4. 符合设计图纸及施工规范要求	个	18		
46	030409003005	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 16mm2以下 3. 电压等级(kV): 1KV以下 4. 符合设计图纸及施工规范要求	个	6		
47	030409003006	压铜接线端子	1. 名称: 压铜接线端子 2. 规格: 16mm2以内 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	145		
48	030412003001	金属线槽	1. 名称: 金属线槽 2. 材质: 钢质 3. 规格: 300*150 4. 材质: 符合设计图纸、施工规范要求	m	82.6		
49	030412003002	金属线槽	1. 名称: 金属线槽 2. 材质: 钢质 3. 规格: 200*100 4. 材质: 符合设计图纸、施工规范要求	m	670.88		
50	030412003003	金属线槽	1. 名称: 金属线槽 2. 材质: 钢质 3. 规格: 100*100 4. 材质: 符合设计图纸、施工规范要求	m	258.85		
51	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 名称: 支架 2. 材质: 铁构件 3. 规格: 综合考虑 4. 其他: 手工除锈、一遍防锈漆、两遍面漆 5. 符合设计图纸及施工规范要求	kg	1450.191 876		
52	030413014001	自带接地单相空调插座	1. 名称: 自带接地单相空调插座 2. 规格: 250V 10A 3. 符合设计图纸及施工规范要求	套	99		
53	030412006001	开关(插座)盒	1. 名称: 开关(插座)盒 2. 符合设计图纸及施工规范要求	个	99		
54	030415001001	墙体开孔	1. 名称: 墙体开孔 2. 规格: DN65	套	52		
55	030415001002	楼板开孔	1. 名称: 楼板开孔 2. 规格: DN200	套	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：望牛墩镇公办小学电力增容改造工程中心小学-高低压配电工程

标段:

第 6 页 共 6 页

[illegible]

