

东莞市建设工程项目工程量清单 报价表


招标编号: WNDDL2018001

工程名称: 望牛墩镇中韩桥工业园路网升级改造—汇源路供电设施迁改

招标人 (盖公章): 东莞市望牛墩镇重点工程建设管理办公室



招标代理机构 (盖公章): 东莞市粤建监理工程有限公司



投标人 (盖公司法人公章): _____

投标时间: _____

造价工程师 (盖注册章并签名):

或从业预算员 (签名):

或造价员 (盖专用章并签名): _____

投标单位法定代表人 (签名或盖私章): _____

目 录

- 1、工程量清单填报说明
- 2、工程量清单编制总说明
- 3、工程量清单报价汇总表
- 4、工程量清单综合单价报价表的分部分项工程清单项目费汇总表
- 5、措施清单项目费汇总表
- 6、措施其它项目费汇总表
- 7、规费汇总表
- 8、主要材料价格明细表
- 9、综合单价分析表
- 10、子目工料机分析表
- 11、其它合价分析表（各投标人自行附后）

工程量清单填报说明

填写本报价表前，各投标单位务必认真阅读本规定。

1、工程量清单报价表的有效性按招标文件第一卷第二章第 5.5 条“废标规定”中的相关条款执行。

2、若投标单位自行计算的工程量与工程量清单报价表的工程量不符时按招标文件第一卷第二章第 3.2 条“投标报价”中的有关规定处理。

3、所有项目的金额栏均应填报数字，并以符号“/”代表“0”。所有填报符号“/”处或出现空白处，均视投标人对该项目的金额让利。

4、“综合单价分析表”中的“人工费”、“管理费”、“利润”应每项分别填写，若出现漏填者，则视投标人不考虑这些费用而作出让利。

5、“工程量清单综合单价报价表”中的综合单价若大于或小于“定额”单价 10 %，投标人应进行综合单价分析，并提供“综合单价分析表”和“子目工料机分析表”。

6、“主要材料价格明细表”中的材料均应按招标文件要求，注明产地、厂家等。

7、若“工程量清单综合单价报价表”中的“综合单价”和“主要材料价格明细表”中的“编制价”与“综合单价分析表”的相应数据不符，投标时以“综合单价”、“编制价”为准。

8、投标人必须认真计算、填写并核对所有数据，若出现差错的投标单位中标，将以最不利于该投标单位的情况进行工程结算。

本页由清单编制单位填写

工程量清单编制总说明

编制单位（盖公司法人公章）：_____

造价工程师（盖注册章并签名）：_____或从业预算员（签名）_____或造价员（盖
专用章并签名）：_____

工程量清单报价汇总表（ ）

序号	名称	费率	计算基础	金额（元）
1	工程量清单综合单价报价			
2	措施清单项目费			
3	措施其他项目费			
4	规费			
5				
6				
7				
8				
9	不含税工程造价			
10	税金			
11	含税工程造价			

编制单位（盖公司法人公章）： _____ 法定代表人（签名或盖私章）： _____

造价工程师（盖注册章并签名） _____ 或从业预算员（签名） _____ 或造价员（盖专用章并签名）： _____ 编制日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日

1、工程量清单综合单价报价表的分部分项工程清单项目费汇总表

序号	分部工程名称	金额（元）	备注
一			
二			
三			
四			
五			
六			
七			
八			
九			
十			
合 计			

造价工程师(盖注册章并签名): _____或从业预算员（签名） _____或造价员（盖专用章并签名）: _____

2、措施清单项目费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计费基础	金额（元）	备注
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师(盖注册章并签名)： _____或从业预算员（签名） _____或造价

员（盖专用章并签名）： _____

3、措施其它项目费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计算基础	金额（元）	备注
1	临时设施费				市政、园林、安装及独立承包装饰装修
2	文明施工费				市政、安装
3	工程保险费				
4	工程保修费				
5	赶工措施费				
6	总包服务费				
7	预算包干费				
8	其它费用				
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师(盖注册章并签名)： _____或从业预算员（签名） _____或造价员（盖专用章并签名）： _____

4、规费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计算基础	金额（元）	备注
1	社会保险费				
2	住房公积金				
3	工程定额测定费				
4	堤围防护费				
5					
6					
7					
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师(盖注册章并签名)：_____或从业预算员（签名）_____或造价员（盖
专用章并签名）：_____

主要材料价格明细表（ ）

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	编制价 (元)	产地	厂家	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师(盖注册章并签名)： _____或从业预算员（签名） _____或造价员（盖
专用章并签名)： _____

综合单价分析表（ ）

清单编码	清单项目		单位	清单项目 工程量		综合单价= $\frac{\text{子目合价}}{\text{清单项目工程量}}$ （元）					
定额编号	定额子目	单位	工程 量	子目综合单价分析						子目 综合 单价	合计
				人工费	材料费	机械费	工料机 小计	管理费	利润		
子目合价											
备注											

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师(盖注册章并签名)： _____或从业预算员（签名） _____或造价员（盖
专用章并签名）： _____

子目工料机分析表（ ）

清单编码	清单项目		定额编号	定额子目	定额子目计量单位
工料机编码	工料机名称	单位	单价（元）	消耗量	合计（元）
人工费	材料费	机械费		工料机小计	分析表序号
备注					

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师(盖注册章并签名)： _____或从业预算员（签名） _____或造价员（盖
专用章并签名）： _____

分部分项工程清单与计价表



工程名称: 望牛墩镇中韩桥工业园路网升级改造—汇源路供电设施
迁改

标段:

清单编制日期:

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中: 暂估价
1	030408001002	拆除10kV电力电缆, YJV22-8.7/15kV -3×150mm ²	1. 名称: 拆除10kV电力电缆, YJV□□-8.7/15kV -3×150mm ²	m	93.5			
2	030408001003	拆除10kV电力电缆, YJV22-8.7/15kV -3×120mm ²	1. 名称: 拆除10kV电力电缆, YJV22-8.7/15kV -3×120mm ²	m	113.1			
3	030502005001	拆除10kV架空绝缘导线, JKLGYJ-150	1. 名称: 拆除10kV架空绝缘导线, JKLGYJ-150	km	0.75			
4	030502005002	拆除10kV架空绝缘导线, JKLGYJ-70	1. 名称: 拆除10kV架空绝缘导线, JKLGYJ-150	km	1.08			
5	030410001001	拆除12米水泥杆	1. 名称: 拆除12米水泥杆 2. 运输: 10kV以下架空配电线路工地运输 汽车运输 装卸	根	11			
6	030410001002	拆除铁塔	1. 名称: 拆除铁塔 2. 运输: 10kV以下架空配电线路工地运输 汽车运输 装卸	根	2			
7	030410001003	拆除电缆上塔设备	1. 名称: 拆除电缆上塔设备 2. 主要材料: 主要包括隔离开关, 避雷器, 各3台	套	3			
8	030408001001	电力电缆ZRC-YJV22-8.7/15kV--3×300	1. 名称: 10kV电力电缆 2. 规格: ZRC-YJV22-8.7/15kV--3×300 3. 材质: 铜芯	m	241			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

投标编制人:

编制日期:

第 1 页 共 5 页

分部分项工程清单与计价表

工程名称：望牛墩镇中韩桥工业园路网升级改造—汇源路供电设施
迁改

标段：

清单编制日期：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
9	030408001004	电力电缆ZRC-YJV22-8.7/15kV-3×120	1. 名称:10kV电力电缆 2. 规格:ZRC-YJV22-8.7/15kV-3×120 3. 材质:铜芯	m	90			
10	030408006001	10kV户内电缆终端头	1. 名称:10kV户内电缆终端头 2. 规格:3×300mm ²	个	2			
11	030408006003	10kV户内电缆终端头	1. 名称:10kV户内电缆终端头 2. 规格:3×120mm ²	个	2			
12	030408006004	10kV户内电缆终端头	1. 名称:10kV户内电缆终端头 2. 规格:3×95mm ²	个	1			
13	030404017002	10KV户外开关箱	1. 名称:10KV户外开关箱 2. 规格:10kV断路器柜自动化成套设备, 进出线柜4台、10kV断路器柜自动化成套设备, 进线PT柜1台、10kV断路器柜自动化成套设备, 母线PT柜1台、10kV断路器柜自动化成套设备, 整体外壳	台	1			
14	040103001004	回填石粉	1. 密实度要求:设计图纸要求 2. 填方材料品种:回填石粉	m ³	19.1			
15	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m ³	67.15			
16	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:按投标人自行考虑	m ³	60.71			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

投标编制人：

编制日期：

第 2 页 共 5 页

分部分项工程清单与计价表



工程名称: 望牛墩镇中韩桥工业园路网升级改造—汇源路供电设施
迁改

标段:

清单编制日期:

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中: 暂估价
17	040103001006	回填方	1. 密实度要求: 设计图纸要求 2. 填方材料品种: 利用原土回填	m ³	6.44			
18	040205001004	户外开关箱基础	1. 名称: 户外开关箱基础 2. 垫层、基础: C15混凝土垫层、基础C30砼 3. 砖砌: MU20砖; M10水泥砂浆砌筑 4. 其他: 详见施工图纸	座	1			
19	040205001005	户外开关箱基础围栏	1. 名称: 户外开关箱基础围栏 2. 垫层: C10素砼垫层 3. 基础: C25砼基础 4. 围栏材质、规格: 镀锌角钢L50x5 5. 其它: 详见图纸	座	1			
20	030409002001	热镀锌圆钢 φ16	1. 名称: 热镀锌圆钢 2. 规格: φ16	m	32			
21	030409001001	热镀锌角钢垂地极 ∠50×50, L=2.5M	1. 名称: 热镀锌角钢垂地极 ∠50×50, L=2.5M	根	6			
22	040501012001	HDPE 150	1. 顶管工作方式: 2线电缆顶管 2. 管道材质及规格: HDPE 150	m	37			
23	040205001008	1层2列排管行车转角井	1. 名称: 1层2列排管行车转角井 2. 垫层: C15混凝土垫层 3. 盖板: 预制C30钢筋混凝土盖板 4. 其他: 详见施工图纸	座	1			
24	040205001009	2层4列排管行车三通井	1. 名称: 2层4列排管行车三通井 2. 垫层: C15混凝土垫层 3. 盖板: 预制C30钢筋混凝土盖板 4. 其他: 详见施工图纸	座	1			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

投标编制人:

编制日期:

第 3 页 共 5 页

分部分项工程清单与计价表



工程名称: 望牛墩镇中韩桥工业园路网升级改造—汇源路供电设施
迁改

标段:

清单编制日期:

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中: 暂估价
25	040205001006	2层4列排管行车四通井	1. 名称: 2层4列排管行车四通井 2. 垫层: C15混凝土垫层 3. 盖板: 预制C30钢筋混凝土盖板 4. 其他: 详见施工图纸	座	1			
26	041001001001	破除C30路面	1. 材质: 破除C30路面 2. 厚度: 20mm	m ²	5.34			
27	041001001003	C30路面修复	1. 材质: C30路面修复 2. 厚度: 20mm	m ²	5.34			
28	041001001002	混凝土路面水养生	1. 名称: 混凝土路面水养生	m ²	5.34			
29	030404017003	户外断路器柜安健环布置	1. 名称: 户外断路器柜安健环布置 2. 规格: (含户外开关箱门牌1块、“门口一带严禁停放车辆、堆放杂物等”标志牌1块、“未经许可不得入内”标志牌1块、“止步高压危险”标志牌1块、10kV接线图1块)	项	1			
30	030408006005	户外断路器和接地体的连接	1. 名称: 户外断路器和接地体的连接 2. 规格: 铜线端子95mm ² 、螺栓M12*30、接地线BVV-95、平垫圈φ12	项	1			
31	030414002001	送配电装置系统	1. 名称: 送配电装置系统	系统	1			
32	030414015002	电缆试验	1. 名称: 电缆试验 故障点测试	次	2			
33	030414015001	电缆试验	1. 名称: 电缆试验 泄漏试验	次	2			
34	030414004001	分接箱DTU自动化调试	1. 名称: 分接箱DTU自动化调试	系统	1			
35	030414011001	接地装置调试	1. 名称: 接地装置调试	系统	1			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

投标编制人:

编制日期:

第 4 页 共 5 页

分部分项工程清单与计价表



工程名称：望牛墩镇中韩桥工业园路网升级改造—汇源路供电设施
迁改

标段：

清单编制日期

合 计			
-----	--	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

投标编制人：

编制日期：

表

清单编制日期: 2011.11.13

金额(元)

标段:

清单编制日期:

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

证号:

编制日期: