

东莞市建设工程项目工程量清单 报价表

招标编号： WNDZJD20140009

工程名称： 望牛墩医院新排风工程

招标人（盖章）： 东莞市望牛墩资产经营管理有限公司

招标代理机构（盖章）： 广东建设工程监理有限公司

投标人（盖公司法人公章）：

投标时间：

造价工程师（盖注册章并签名）：
或造价员（盖专用章并签名）：

投标单位法定代表人（签名或盖私章）：

目 录

- 1、工程量清单填报说明
- 2、工程量清单编制总说明
- 3、工程量清单报价汇总表
- 4、工程量清单综合单价报价表的分部分项工程清单项目费汇总表
- 5、其他措施项目费汇总表
- 6、其他项目费汇总表
- 7、规费汇总表
- 8、主要材料价格明细表
- 9、综合单价分析表
- 10、子目工料机分析表
- 11、其它合价分析表（各投标人自行附后）

工程量清单填报说明

填写本报价表前，各投标单位务必认真阅读本规定。

1、工程量清单报价表的有效性按招标文件第一卷第二章第 5.5 条“废标规定”中的相关条款执行。

2、若投标单位自行计算的工程量与工程量清单报价表的工程量不符时按招标文件第一卷第二章第 3.2 条“投标报价”中的有关规定处理。

3、所有项目的金额栏均应填报数字，并以符号“/”代表“0”。所有填报符号“/”处或出现空白处，均视投标人对该项目的金额让利。

4、“综合单价分析表”中的“人工费”、“管理费”、“利润”应每项分别填写，若出现漏填者，则视投标人不考虑这些费用而作出让利。

5、“工程量清单综合单价报价表”中的综合单价若大于或小于“定额”单价 10 %，投标人应进行综合单价分析，并提供“综合单价分析表”和“子目工料机分析表”。

6、“主要材料价格明细表”中的材料均应按招标文件要求，注明产地、厂家等。

7、若“工程量清单综合单价报价表”中的“综合单价”和“主要材料价格明细表”中的“编制价”与“综合单价分析表”的相应数据不符，投标时以“综合单价”、“编制价”为准。

8、投标人必须认真计算、填写并核对所有数据，若出现差错的投标单位中标，将以最不利于该投标单位的情况进行工程结算。

工程量清单编制总说明

编制单位（盖公司法人公章）：_____

造价工程师（盖注册章并签名）：_____或造价员（盖专用章并签名）：_____

工程量清单报价汇总表 ()

序号	名称	费率	计算基础	金额（元）
1	分部分项工程费			
2	其他措施项目费			
3	其他项目费			
4	规费			
5				
6				
7				
8				
9	不含税工程造价			
10	税金			
11	含税工程造价			

编制单位（盖公司法人公章）：_____ 法定代表人（签名或盖私章）：_____

造价工程师(盖注册章并签名)或造价员(盖专用章并签名): _____ 编制日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

1、工程量清单综合单价报价表的分部分项工程清单项目费汇总表

序号	分部工程名称	金额（元）	备注
一			
二			
三			
四			
五			
六			
七			
八			
九			
十			
合 计			

附：工程量清单综合单价报价表（共 11 页）

造价工程师(盖注册章并签名)：_____或造价员(盖专用章并签名)：_____

2、其他措施项目费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计算基础	金额（元）	备注
1	措施一般项目费				
2	措施其他项目费				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时，应附分析说明

造价工程师（盖注册章并签名）：_____或造价员（盖专用章并签名）_____

3、其他项目费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计算基础	金额（元）	备注
1	材料检验试验费				
2	工程优质费				
3	暂列金额				
4	暂估价				
5	计日工				
6	总包服务费				
7	预算包干费				
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师(盖注册章并签名)： _____或造价员(盖专用章并签名)： _____

4、规费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计算基础	金额（元）	备注
1	防洪工程维护费				
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师(盖注册章并签名)：_____或造价员(盖专用章并签名)_____

主要材料价格明细表（ ）

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	编制价 (元)	产地	厂家	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师(盖注册章并签名)：_____或造价员(盖专用章并签名)_____

综合单价分析表（ ）

清单编码	清单项目		单位	清单项目 工程量		综合单价= $\frac{\text{子目合价}}{\text{清单项目工程量}}$ （元）					
定额编号	定额子目	单位	工程 量	子目综合单价分析						子目 综合 单价	合计
				人工费	材料费	机械费	工料机 小计	管理费	利润		
子目合价											
备注											

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师(盖注册章并签名)：_____或造价员(盖专用章并签名)：_____

子目工料机分析表（ ）

清单编码	清单项目		定额编号	定额子目	定额子目计量单位
工料机编码	工料机名称	单位	单价（元）	消耗量	合计（元）
人工费	材料费	机械费		工料机小计	分析表序号
备注					

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师(盖注册章并签名)： _____或造价员(盖专用章并签名)： _____

编号： 预字1308-020号

东莞市望牛墩医院新排风 工程

工 程 量 清 单

广东丰帆工程咨询有限公司
工程造价咨询企业执业印章
编 号：甲120144330243
有效期至：2015年12月31日

招 标 人：

东莞市望牛墩资产经营
管理有限公司
(单位盖章)

工 程 造 价
咨 询 人：

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：


(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)



编 制 人：



(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：



(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

2013 年 08 月 29 日

复 核 时 间：

2013 年 08 月 29 日



编制总说明

一、本工程清单编制依据:

- 1、本工程依据《东莞市望牛墩医院新排风工程》项目施工图进行编制。
- 2、工程量计算与计价执行二〇一〇年《广东省安装工程计价办法》、《广东省安装工程综合定额》按二类地区清单计价。
- 3、工程计费执行《广东省安装工程综合定额(2010)清单计价程序表计费(2010)》。

二、本工程清单包含内容:

- 1、包含门诊楼及住院楼的排风系统工程(风管、风机、排气扇、防雨百叶等的安装)。

三、本工程清单不包含内容:

四、其它说明:

- 1、附工程量清单共11张。

第 1 页 共 1 页

[illegible]

1/11

分部分项工程量清单报价表



工程名称：东莞市望牛墩医院新排风工程-门诊楼

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	030902001028	镀锌铁皮风管 $\delta=0.5\text{mm}$	1. 镀锌薄钢板矩形风管 ($\delta=1.2\text{mm}$ 以内咬口) 周长(800mm以下) 2. 系统调试费(通风空调工程)	m2	861.322		
2	030902001029	镀锌铁皮风管 $\delta=0.6\text{mm}$	1. 镀锌薄钢板矩形风管 ($\delta=1.2\text{mm}$ 以内咬口) 周长(2000mm以下) 2. 系统调试费(通风空调工程)	m2	492.254		
3	030902001030	镀锌铁皮风管 $\delta=0.75\text{mm}$	1. 镀锌薄钢板矩形风管 ($\delta=1.2\text{mm}$ 以内咬口) 周长(2000mm以下) 2. 系统调试费(通风空调工程)	m2	623.77		
4	030902001031	镀锌铁皮风管 $\delta=1.0\text{mm}$	1. 镀锌薄钢板矩形风管 ($\delta=1.2\text{mm}$ 以内咬口) 周长(4000mm以下) 2. 系统调试费(通风空调工程)	m2	108.388		
5	030901002030	轴流风机 2000m ³ /h, 余压200Pa	1. 轴流式通风机安装 风机叶轮直径(500mm以内) 2. 设备支架制作 3. 设备支架安装 4. 系统调试费(通风空调工程)	台	1		
6	030901002031	轴流风机 3000m ³ /h, 余压200Pa	1. 轴流式通风机安装 风机叶轮直径(500mm以内) 2. 设备支架制作 3. 设备支架安装 4. 系统调试费(通风空调工程)	台	2		
7	030901002032	轴流风机 3500m ³ /h, 余压200Pa	1. 轴流式通风机安装 风机叶轮直径(500mm以内) 2. 设备支架制作 3. 设备支架安装 4. 系统调试费(通风空调工程)	台	2		
8	030901002033	轴流风机 4000m ³ /h, 余压200Pa	1. 轴流式通风机安装 风机叶轮直径(700mm以内) 2. 设备支架制作 3. 设备支架安装 4. 系统调试费(通风空调工程)	台	1		
9	030901002034	轴流风机 6000m ³ /h, 余压200Pa	1. 轴流式通风机安装 风机叶轮直径(700mm以内) 2. 设备支架制作 3. 设备支架安装 4. 系统调试费(通风空调工程)	台	2		
10	030901002035	轴流风机 6500m ³ /h, 余压200Pa	1. 轴流式通风机安装 风机叶轮直径(700mm以内) 2. 设备支架制作 3. 设备支架安装 4. 系统调试费(通风空调工程)	台	4		
11	030901002036	柜式离心风机 13500m ³ /h, 全压1070Pa	1. 离心式通风机安装 风机叶轮直径(800mm以内) 2. 减震器安装 3. 设备支架制作 4. 设备支架安装 5. 系统调试费(通风空调工程)	台	1		
本页小计							

3/11

分部分项工程量清单报价表



工程名称: 东莞市望牛墩医院新排风工程-门诊楼

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
12	030901002037	柜式离心风机 1 5000m ³ /h, 全压 810Pa	1. 离心式通风机安装 风机 叶轮直径(800mm以内) 2. 减振器安装 3. 设备支架制作 4. 设备支架安装 5. 系统调试费(通风空调工 程)	台	1		
13	030903007075	方形散流器 300 *300	1. 风口安装 方形散流器 周长(1000mm以内) 2. 系统调试费(通风空调工 程)	个	141		
14	030901002027	天花式排气扇 Q =120m ³ /h	1. 卫生间通风器安装 2. 系统调试费(通风空调工 程)	台	49		
15	030901002038	天花式排气扇 Q =180m ³ /h	1. 卫生间通风器安装 2. 系统调试费(通风空调工 程)	台	116		
16	030901002039	天花式排气扇 Q =300m ³ /h	1. 卫生间通风器安装 2. 系统调试费(通风空调工 程)	台	64		
17	030901002040	天花式排气扇 Q =500m ³ /h	1. 卫生间通风器安装 2. 系统调试费(通风空调工 程)	台	14		
18	030901002041	天花式排气扇 Q =600m ³ /h	1. 卫生间通风器安装 2. 系统调试费(通风空调工 程)	台	25		
19	030903007076	防雨百叶 1250* 500	1. 风口安装 百叶风口 周 长(4200mm以内) 2. 系统调试费(通风空调工 程)	个	8		
20	030903007077	防雨百叶 800*5 00	1. 风口安装 百叶风口 周 长(2500mm以内) 2. 系统调试费(通风空调工 程)	个	4		
21	030903007078	防雨百叶 800*4 00	1. 风口安装 百叶风口 周 长(2500mm以内) 2. 系统调试费(通风空调工 程)	个	1		
22	030903007079	防雨百叶 600*4 00	1. 风口安装 百叶风口 周 长(2500mm以内) 2. 系统调试费(通风空调工 程)	个	1		
23	030903007080	防雨百叶 600*3 00	1. 风口安装 百叶风口 周 长(1800mm以内) 2. 系统调试费(通风空调工 程)	个	3		
24	030903007081	防雨百叶 400*3 00	1. 风口安装 百叶风口 周 长(1800mm以内) 2. 系统调试费(通风空调工 程)	个	2		
25	030903007082	防雨百叶 200*2 00	1. 风口安装 百叶风口 周 长(900mm以内) 2. 系统调试费(通风空调工 程)	个	9		
26	030903007083	防雨百叶 Φ100	1. 风口安装 圆形、流线形 散流器 直径(200mm以内) 2. 系统调试费(通风空调工 程)	个	14		
本页小计							

3/11

表

广东丰帆工贸有限公司

第 3 页, 共

量	金额 (元)	
	综合单价	合

第 3 页 共 3 页

4/11

广东丰帆工贸有限公司
(一) 第 1 页 共 1 页
费率 (%) 金额 (元)

第 1 页 共 1 页

5/11

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

(二) 东丰机工

第 1 页

第 1 页 共 1 页

 $\frac{6}{11}$

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

第 1 页 共 1 页	
率 (%)	金 额 (元)
	15,000.00

第 1 页 共 1 页

[illegible] $\frac{7}{11}$

分部分项工程量清单报价表



工程名称: 东莞市望牛墩医院新排风工程-住院部

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	030902001028	镀锌铁皮风管 $\delta=0.5\text{mm}$	1. 镀锌薄钢板矩形风管 ($\delta=1.2\text{mm}$ 以内咬口) 周长(800mm以下) 2. 系统调试费(通风空调工程)	m ²	395.136		
2	030902001029	镀锌铁皮风管 $\delta=0.6\text{mm}$	1. 镀锌薄钢板矩形风管 ($\delta=1.2\text{mm}$ 以内咬口) 周长(2000mm以下) 2. 系统调试费(通风空调工程)	m ²	476.966		
3	030902001030	镀锌铁皮风管 $\delta=0.75\text{mm}$	1. 镀锌薄钢板矩形风管 ($\delta=1.2\text{mm}$ 以内咬口) 周长(2000mm以下) 2. 系统调试费(通风空调工程)	m ²	677.082		
4	030902001031	镀锌铁皮风管 $\delta=1.0\text{mm}$	1. 镀锌薄钢板矩形风管 ($\delta=1.2\text{mm}$ 以内咬口) 周长(4000mm以下) 2. 系统调试费(通风空调工程)	m ²	167.384		
5	030901002032	轴流风机 3500m ³ /h, 余压200Pa	1. 轴流式通风机安装 风机叶轮直径(500mm以内) 2. 设备支架制作 3. 设备支架安装 4. 系统调试费(通风空调工程)	台	1		
6	030901002033	轴流风机 4500m ³ /h, 余压200Pa	1. 轴流式通风机安装 风机叶轮直径(700mm以内) 2. 设备支架制作 3. 设备支架安装 4. 系统调试费(通风空调工程)	台	1		
7	030901002036	柜式离心风机 7500m ³ /h, 余压770Pa	1. 离心式通风机安装 风机叶轮直径(800mm以内) 2. 减震器安装 3. 设备支架制作 4. 设备支架安装 5. 系统调试费(通风空调工程)	台	4		
8	030901002037	柜式离心风机 8500m ³ /h, 余压770Pa	1. 离心式通风机安装 风机叶轮直径(800mm以内) 2. 减震器安装 3. 设备支架制作 4. 设备支架安装 5. 系统调试费(通风空调工程)	台	4		
9	030903007075	方形散流器 300*300	1. 风口安装 方形散流器 周长(1000mm以内) 2. 系统调试费(通风空调工程)	个	108		
10	030901002038	天花式排气扇 Q=180m ³ /h	1. 卫生间通风器安装 2. 系统调试费(通风空调工程)	台	151		
11	030901002039	天花式排气扇 Q=300m ³ /h	1. 卫生间通风器安装 2. 系统调试费(通风空调工程)	台	105		
12	030901002040	天花式排气扇 Q=500m ³ /h	1. 卫生间通风器安装 2. 系统调试费(通风空调工程)	台	6		
13	030901002041	天花式排气扇 Q=600m ³ /h	1. 卫生间通风器安装 2. 系统调试费(通风空调工程)	台	1		
本页小计							

8/11

第 2 页 共 2 页

第 2 页 共 2 页

9/11

广东必

第 1 页 共 1 页

合 计

10/11

第 1 页 共 1 页

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

 $\frac{11}{11}$