

BV-YJV-4x50+1x25-PC50WC,FC

CDM1-225L 3P 125A

Pe=65KW
Kx=0.80
Cosφ=0.85
Pjs=52KW
Ijs=88A

L1	C65N-16A/1P	二联翘板开关	(a/b控制线各一根)	Z1	BV-2x2.5+2x1.5-MR/PVC25WC,ACC	档案室1
L2	C65N-16A/1P	三联翘板开关	(a/b/c控制线各一根)	Z2	BV-2x2.5+2x1.5-MR/PVC25WC,ACC	档案室2
L3	C65N-16A/1P	三联翘板开关(二套)	(a/b/c/d/e/f控制线各一根)	Z3	BV-2x2.5+3x1.5-MR/PVC25WC,ACC	审批办公室
L1	C65N-16A/1P	四联翘板开关	(a/b/c/d控制线各一根)	Z4	BV-2x2.5+4x1.5-MR/PVC32WC,ACC	大堂照明
L2	C65N-16A/1P	三联翘板开关	(a/b/c/控制线各一根)	Z5	BV-2x2.5+4x1.5-MR/PVC32WC,ACC	办证窗口/综合办公室照明
L3	C65N-16A/1P	二联翘板开关	(a/b控制线各一根)	Z6	BV-2x2.5+2x1.5-MR/PVC25WC,ACC	右楼梯照明
L1	C65N-16A/1P	三联翘板开关	(a/b/c/控制线各一根)	Z7	BV-2x2.5+2x1.5-MR/PVC25WC,ACC	办证窗口/受理厅
L2	C65N-16A/1P	四联翘板开关	(a/b/c/d控制线各一根)	Z8	BV-2x2.5+4x1.5-MR/PVC32WC,ACC	走廊照明
L3	C65N-16A/1P	三联翘板开关	(a/b/c控制线各一根)	Z9	BV-2x2.5+4x1.5-MR/PVC32WC,ACC	验收办公室
L1	C65N-16A/1P	二联翘板开关	(a/b控制线各一根)	Z10	BV-2x2.5+4x1.5-MR/PVC32WC,ACC	档案室3/快验室
L2	C65N-16A/1P	三联翘板开关	(a/b/c控制线各一根)	Z11	BV-2x2.5+3x1.5-MR/PVC25WC,ACC	办公室1
L3	C65N-16A/1P	三联翘板开关	(a/b/c控制线各一根)	Z12	BV-2x2.5+3x1.5-MR/PVC25WC,ACC	办公室2
L1	C65N-16A/1P	二联翘板开关	(a/b控制线各一根)	Z13	BV-2x2.5+3x1.5-MR/PVC25WC,ACC	办公室3
L2	C65N-16A/1P	二联翘板开关	(a/b控制线各一根)	Z14	BV-2x2.5+8x1.5-MR/PVC32WC,ACC	办公室4
L3	C65N-16A/1P	三联翘板开关	(a/b/c控制线各一根)	Z15	BV-2x2.5+2x1.5-MR/PVC25WC,ACC	扶贫办公室
L1	C65N-16A/1P	四联翘板开关	(a/b/c/d控制线各一根)	Z16	BV-2x2.5+1x1.5-MR/PVC20WC,ACC	接待室
L2	C65N-16A/1P	四联翘板开关	(a/b/c/d控制线各一根)	Z17	BV-2x2.5+3x1.5-MR/PVC25WC,ACC	会议室
L3	C65N-16A/1P	一联翘板开关		Z18	BV-2x2.5+3x1.5-MR/PVC25WC,ACC	办公室5
L1	C65N-16A/1P	二联翘板开关	(a/b控制线各一根)	Z19	BV-2x2.5+3x1.5-MR/PVC25WC,ACC	仓库
L2	C65N-16A/1P	二联翘板开关	(a/b控制线各一根)	Z20	BV-2x2.5+3x1.5-MR/PVC25WC,ACC	左楼梯照明
L3	C65N-16A/1P	三联翘板开关	(a/b/c控制线各一根)	Z21	BV-2x2.5+2x1.5-MR/PVC25WC,ACC	室内大堂照明
L1	C65N-16A/1P	三联翘板开关	(a/b/c控制线各一根)	Z22	BV-2x2.5+3x1.5-MR/PVC25WC,ACC	男洗手间照明
L2	C65N-16A/1P	三联翘板开关	(a/b/c控制线各一根)	Z23	BV-2x2.5+3x1.5-MR/PVC25WC,ACC	女洗手间照明

N
PE

L1 DPN	Vigi-20A/2P/30mA	C1/C7	BV-3x4-MR/PVC20WC,FC	办证窗口/综合办公室照明插座
L2 DPN	Vigi-20A/2P/30mA	C2/C3/C9/B3	BV-3x4-MR/PVC20WC,FC	审批办公室插座
L3 DPN	Vigi-20A/2P/30mA	C4/C8	BV-3x4-MR/PVC20WC,FC	验收办公室插座
L1 DPN	Vigi-20A/2P/30mA	C5	BV-3x4-MR/PVC20WC,FC	档案室1插座 档案室2插座
L2 DPN	Vigi-20A/2P/30mA	C6	BV-3x4-MR/PVC20WC,FC	大堂插座
L3 DPN	Vigi-20A/2P/30mA	A1	BV-3x4-MR/PVC20WC,FC	档案室3/快验室插座
L1 DPN	Vigi-20A/2P/30mA	A2/A3	BV-3x4-MR/PVC20WC,FC	办公室1插座
L2 DPN	Vigi-20A/2P/30mA	A4/A5	BV-3x4-MR/PVC20WC,FC	办证窗口/受理厅插座
L3 DPN	Vigi-20A/2P/30mA	A6/A7	BV-3x4-MR/PVC20WC,FC	办公室2插座
L1 DPN	Vigi-20A/2P/30mA	A8/A9/A10	BV-3x4-MR/PVC20WC,FC	办公室3插座
L2 DPN	Vigi-20A/2P/30mA	A11/A12/A13	BV-3x4-MR/PVC20WC,FC	办公室4插座
L3 DPN	Vigi-20A/2P/30mA	A14/B4	BV-3x4-MR/PVC20WC,FC	扶贫办公室插座
L1 DPN	Vigi-20A/2P/30mA	B5/B6	BV-3x4-MR/PVC20WC,FC	接待室插座
L2 DPN	Vigi-20A/2P/30mA	C10	BV-3x4-MR/PVC20WC,FC	办公室5插座
L3 DPN	Vigi-20A/2P/30mA	C11/B1/B3	BV-3x4-MR/PVC20WC,FC	走廊备用插座
L1 DPN	Vigi-20A/2P/30mA	C12/C13	BV-3x4-MR/PVC20WC,FC	会议室插座

强配电系统图

<div><div><div>河南大明建筑设计有限公司</div><div>HENAN DAMING JIANZHU SHEJI YOUXIANGONGSHI</div></div><div>建筑工程设计甲级:A141009782</div></div>							建设单位	望牛墩望实实业投资有限公司		业务号		
							工程名称	望实实业投资有限公司办公楼五楼改造工程		阶 段	装施/第一版	
审 定	刘彦宏		项目负责人	刘彦宏		专业负责人	韩明	强配电路系统图	图 号	C-PM-16		
审 核	刘彦宏		校 对	王建萍		设 计	韩明		日 期	2015.01		