

东莞市建设工程项目工程量清单 报价表

招标编号: WNDCSZ2017022

工程名称: 东莞市天尚太阳能有限公司及东莞市海铭实业投资有限公司-厂房

招标人 (盖公章): 东莞市牛墩镇洲湾村村民委员会

招标代理机构 (盖公章): 东莞市粤建监理工程有限公司

投标人 (盖公司法人公章): _____

投标时间: _____

造价工程师 (盖注册章并签名):
或从业预算员 (签名):
或造价员 (盖专用章并签名): _____

投标单位法定代表人 (签名或盖私章): _____

目 录

- 1、工程量清单填报说明
- 2、工程量清单编制总说明
- 3、工程量清单报价汇总表
- 4、工程量清单综合单价报价表的分部分项工程清单项目费汇总表
- 5、措施清单项目费汇总表
- 6、措施其它项目费汇总表
- 7、规费汇总表
- 8、主要材料价格明细表
- 9、综合单价分析表
- 10、子目工料机分析表
- 11、其它合价分析表（各投标人自行附后）

工程量清单填报说明

填写本报价表前，各投标单位务必认真阅读本规定。

1、工程量清单报价表的有效性按招标文件第一卷第二章第 5.5 条“废标规定”中的相关条款执行。

2、若投标单位自行计算的工程量与工程量清单报价表的工程量不符时按招标文件第一卷第二章第 3.2 条“投标报价”中的有关规定处理。

3、所有项目的金额栏均应填报数字，并以符号“/”代表“0”。所有填报符号“/”处或出现空白处，均视投标人对该项目的金额让利。

4、“综合单价分析表”中的“人工费”、“管理费”、“利润”应每项分别填写，若出现漏填者，则视投标人不考虑这些费用而作出让利。

5、“工程量清单综合单价报价表”中的综合单价若大于或小于“定额”单价 10 %，投标人应进行综合单价分析，并提供“综合单价分析表”和“子目工料机分析表”。

6、“主要材料价格明细表”中的材料均应按招标文件要求，注明产地、厂家等。

7、若“工程量清单综合单价报价表”中的“综合单价”和“主要材料价格明细表”中的“编制价”与“综合单价分析表”的相应数据不符，投标时以“综合单价”、“编制价”为准。

8、投标人必须认真计算、填写并核对所有数据，若出现差错的投标单位中标，将以最不利于该投标单位的情况进行工程结算。

本页由清单编制单位填写

工程量清单编制总说明

编制单位（盖公司法人公章）：_____

造价工程师（盖注册章并签名）：_____或从业预算员（签名）_____或造价员（盖
专用章并签名）：_____

工程量清单报价汇总表（ ）

序号	名称	费率	计算基础	金额（元）
1	工程量清单综合单价报价			
2	措施清单项目费			
3	措施其他项目费			
4	规费			
5				
6				
7				
8				
9	不含税工程造价			
10	税金			
11	含税工程造价			

编制单位（盖公司法人公章）： _____ 法定代表人（签名或盖私章）： _____

造价工程师（盖注册章并签名） _____ 或从业预算员（签名） _____ 或造价员（盖专用章并签名）： _____ 编制日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日

1、工程量清单综合单价报价表的分部分项工程清单项目费汇总表

序号	分部工程名称	金额（元）	备注
一			
二			
三			
四			
五			
六			
七			
八			
九			
十			
合 计			

造价工程师(盖注册章并签名): _____或从业预算员（签名） _____或造价员（盖专用章并签名）: _____

2、措施清单项目费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计费基础	金额（元）	备注
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师(盖注册章并签名)： _____或从业预算员（签名） _____或造价

员（盖专用章并签名）： _____

3、措施其它项目费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计算基础	金额（元）	备注
1	临时设施费				市政、园林、安装及独立承包装饰装修
2	文明施工费				市政、安装
3	工程保险费				
4	工程保修费				
5	赶工措施费				
6	总包服务费				
7	预算包干费				
8	其它费用				
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师(盖注册章并签名)： _____或从业预算员（签名） _____或造价员（盖专用章并签名）： _____

4、规费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计算基础	金额（元）	备注
1	社会保险费				
2	住房公积金				
3	工程定额测定费				
4	堤围防护费				
5					
6					
7					
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师(盖注册章并签名)：_____或从业预算员（签名）_____或造价员（盖
专用章并签名）：_____

主要材料价格明细表（ ）

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	编制价 (元)	产地	厂家	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师(盖注册章并签名)： _____或从业预算员（签名） _____或造价员（盖
专用章并签名)： _____

综合单价分析表（ ）

清单编码	清单项目		单位	清单项目 工程量		综合单价= $\frac{\text{子目合价}}{\text{清单项目工程量}}$ （元）					
定额编号	定额子目	单位	工 程 量	子目综合单价分析						子目 综合 单价	合计
				人工费	材料费	机械费	工料机 小计	管理费	利润		
子目合价											
备注											

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师(盖注册章并签名)： _____或从业预算员（签名） _____或造价员（盖
专用章并签名）： _____

子目工料机分析表（ ）

清单编码	清单项目		定额编号	定额子目	定额子目计量单位
工料机编码	工料机名称	单位	单价（元）	消耗量	合计（元）
人工费	材料费	机械费		工料机小计	分析表序号
备注					

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师(盖注册章并签名)： _____或从业预算员（签名） _____或造价员（盖
专用章并签名）： _____

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 东莞市海铭实业投资有限公司厂房-消防工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	金额 (元)			其中: 暂估价
					综合单价	合价		
		一、消防工程						
		1、消防栓给水系统						
1	030901002001	内外壁热镀锌钢管DN125	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN125 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 管道刷油:刷红丹防锈漆、调和漆各两遍 5. 压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗	m	165.37			
2	030901002003	内外壁热镀锌钢管DN100	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN100 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 管道刷油:刷红丹防锈漆、调和漆各两遍 5. 压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗	m	75.56			
3	030901002002	内外壁热镀锌钢管DN65	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN65 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 管道刷油:刷红丹防锈漆、调和漆各两遍 5. 压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗	m	6.28			
4	031003003001	闸阀DN125	1. 名称:闸阀 2. 规格:DN125	个	4			
5	031003003004	闸阀DN100	1. 名称:闸阀 2. 规格:DN100	个	8			
6	031003003002	闸阀DN65	1. 名称:闸阀 2. 规格:DN65	个	1			
7	031003001001	截止阀DN20	1. 名称:截止阀 2. 规格:DN20	个	1			
8	031003001002	自动排气阀DN20	1. 名称:自动排气阀 2. 规格:DN20	个	1			
9	031002003001	穿楼板翼环钢套管DN100	1. 名称:穿楼板翼环钢套管 2. 规格:DN100	个	8			
10	031002003003	刚性防水套管DN100	1. 名称:刚性防水套管 2. 规格:DN100	个	4			
11	031003003003	压力表	1. 名称:压力表	个	1			
12	031003001003	试验消火栓DN65	1. 名称:试验消火栓 2. 规格:DN65	个	1			
本页小计								

编制人:

证号:

编制日期:

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 东莞市海铭实业投资有限公司厂房-消防工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13	030901010001	消火栓DN65（内设消防卷盘，室内消火栓一个，口径Φ65，直流水枪1支，规格为：Φ65x19，消防龙带：材质用苎麻，维棉或衬胶。口径Φ65。长度及条数：25m长配一条）	1. 名称：消防栓 2. 型号、规格：DN65（内设消防卷盘，室内消火栓一个，口径Φ65，直流水枪1支，规格为：Φ65x19，消防龙带：材质用苎麻，维棉或衬胶。口径Φ65。长度及条数：25m长配一条）	套	12			
14	030901013001	手提式磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC5	1. 名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格：MF/ABC5	具	24			
15	030901013002	灭火器放置箱	1. 名称：灭火器放置箱	具	12			
		分部小计						
		2、火灾自动报警系统						
16	030408002001	控制电缆NH-KVV-4x1.5	1. 名称：控制电缆 2. 型号：NH-KVV 3. 规格：4x1.5 4. 敷设方式、部位：综合敷设	m	261.32			
17	030411001001	配管DG25	1. 名称：配管 2. 规格：DG25	m	253.45			
18	030904003003	手动报警按钮（带电话插孔）	1. 名称：手动报警按钮（带电话插孔）	个	12			
19	030904005001	声光报警器	1. 名称：声光报警器	个	12			
		分部小计						
		3、消防应急照明系统						
20	030411004001	配线WDZN-BYJ-2.5	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 型号：WDZN-BYJ 4. 规格：2.5 5. 配线部位：暗敷	m	1308.54			
21	030411001002	配管FPC20	1. 名称：配管 2. 材质：塑料 3. 规格：DN20mm 4. 配置形式：埋地敷设	m	429.88			
22	030412004001	单向出口指示灯	1. 名称：单向出口指示灯	套	10			
23	030412004002	双向出口指示灯	1. 名称：双向出口指示灯	套	3			
24	030412004003	安全出口标志灯	1. 名称：安全出口标志灯	套	12			
25	030412004004	应急照明灯	1. 名称：应急照明灯	套	33			
		分部小计						
本页小计								
合 计								


编制人:

证号:

编制日期:

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：东莞市海铭实业投资有限公司泵房-消防工程



第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价(元)	其中：暂估价
1	030901002003	内外壁热镀锌钢管DN100	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN100 3. 连接形式：沟槽式连接 4. 管道刷油：刷红丹防锈漆、调和漆各两遍 5. 压力试验及冲洗设计要求：管道冲洗	m	23.2			
2	030901002005	镀锌钢管(带18孔目防虫网)DN150	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：镀锌钢管(带18孔目防虫网)DN150 3. 备注：通气管、溢流管	m	6.3			
3	030901002006	镀锌钢管DN100	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：镀锌钢管DN100 3. 备注：泄空管	m	2.5			
4	031003003004	闸阀DN100	1. 名称：闸阀 2. 规格：DN100	个	7			
5	031003003007	止回阀DN100	1. 名称：止回阀 2. 规格：DN100	个	4			
6	031002003003	柔性防水套管DN150	1. 名称、类型：柔性防水套管 2. 规格：DN150	个	6			
7	031002003004	柔性防水套管DN100	1. 名称：柔性防水套管 2. 规格：DN100	个	2			
8	031002003005	柔性防水套管DN15	1. 名称：柔性防水套管 2. 规格：DN15	个	1			
9	031003010001	可曲绕橡胶接头DN150	1. 名称：可曲绕橡胶接头 2. 规格：DN150	个	4			
10	031003008001	Y型过滤器DN150	1. 名称：Y型过滤器 2. 规格：DN150	组	4			
11	031003003009	压力开关	1. 名称：压力开关	个	1			
12	030804001001	同心异径管DN100	1. 名称：同心异径管 2. 规格：DN100	个	4			
13	030804001007	偏心异径管DN100	1. 名称：偏心异径管 2. 规格：DN100	个	4			
14	030804001005	溢流喇叭口DN150	1. 名称：溢流喇叭口 2. 规格：DN150	个	1			
15	030804001008	吸水喇叭口DN100	1. 名称：吸水喇叭口 2. 规格：DN100	个	4			
16	031003003010	压力表	1. 名称：压力表	个	4			
17	080902006001	水位计		个	1			
18	030109001002	消火栓给水泵XBD6.0/20-SLH, Q=20L/s, H=60m, P=2930rpm, N=11kw, 自带控制柜	1. 名称：消火栓给水泵 2. 规格：XBD6.0/20-SLH, Q=20L/s, H=60m, P=2930rpm, N=11kw, 自带控制柜	台	2			
本页小计								

编制人：

证号：

编制日期：

资有限公司泵房-消防工程

项目名称 项目特征描述

第 2 页 共 2 页


编制人:

证号:

编制日期:

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：东莞市海铭实业投资有限公司泵房-排水工程



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	031001001001	镀锌钢管DN100	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 规格、压力等级:镀锌钢管DN100 4. 连接形式:螺纹	m	7.3			
2	031001001002	镀锌钢管DN80	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 规格、压力等级:镀锌钢管DN80 4. 连接形式:螺纹	m	3.6			
3	031002003001	刚性防水套管DN100	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN100	个	1			
4	030109011001	潜污泵50WQ40-15-4 型:Q=40m³/h, H=15m, N=4Kw	1. 名称:潜污泵50WQ40-15-4型 2. 规格:Q=40m³/h, H=15m, N=4Kw	台	2			
5	031003003004	闸阀DN80	1. 名称:闸阀 2. 规格:DN80	个	2			
6	031003003007	止回阀DN80	1. 名称:止回阀 2. 规格:DN80	个	2			
7	031003010001	可曲绕橡胶接头DN80	1. 名称:可曲绕橡胶接头 2. 规格:DN80	个	2			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

编制人：

证号:

编制日期:

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 东莞市海铭实业投资有限公司室外-消防工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人：

证号:

编制日期:

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 东莞市天尚太阳能有限公司办公室-消防工程

第 1 页 共 3 页

				金额(元)				
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中: 暂估价
		一、消防工程						
		1、消防栓给水系统						
1	030901002001	内外壁热镀锌钢管DN100	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN100 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 管道刷油:刷红丹防锈漆、调和漆各两遍 5. 压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗	m	61.5			
2	030901002002	内外壁热镀锌钢管DN80	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN80 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 管道刷油:刷红丹防锈漆、调和漆各两遍 5. 压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗	m	2.77			
3	030901002003	内外壁热镀锌钢管DN65	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN65 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 管道刷油:刷红丹防锈漆、调和漆各两遍 5. 压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗	m	31.51			
4	031003003001	闸阀DN100	1. 名称:闸阀 2. 规格:DN100	个	1			
5	031003003002	闸阀DN65	1. 名称:闸阀 2. 规格:DN65	个	1			
6	031003001001	截止阀DN20	1. 名称:截止阀 2. 规格:DN20	个	1			
7	031003001002	自动排气阀DN20	1. 名称:自动排气阀 2. 规格:DN20	个	1			
8	031002003001	穿楼板翼环钢套管DN80	1. 名称:穿楼板翼环钢套管 2. 规格:DN80	个	1			
9	031002003003	穿楼板翼环钢套管DN65	1. 名称:穿楼板翼环钢套管 2. 规格:DN65	个	2			
10	031002003002	刚性防水套管DN65	1. 名称:刚性防水套管 2. 规格:DN65	个	1			
11	031003003003	压力表	1. 名称:压力表	个	1			
12	031003001003	试验消火栓DN65	1. 名称:试验消火栓 2. 规格:DN65	个	1			
本页小计								

编制人:

证号:

编制日期:

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 东莞市天尚太阳能有限公司办公室-消防工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
13	030901010001	消防栓DN65(室内消火栓一个, 口径 ϕ 65X19, 直流水枪1支, 规格为: ϕ 65X19, ϕ 65X16, 消防龙带: 材质用苧麻, 维棉或衬胶。口径 ϕ 65。长度及条数: 25M长配一条, 栓口直径 ϕ 25, 胶管内径 ϕ 19, 水枪喷嘴直径 ϕ 8, 管长L=25M。消防栓箱内设消防卷盘)	1. 名称: 消防栓 2. 型号、规格: DN65(室内消火栓一个, 口径 ϕ 65X19, 直流水枪1支, 规格为: ϕ 65X19, ϕ 65X16, 消防龙带: 材质用苧麻, 维棉或衬胶。口径 ϕ 65。长度及条数: 25M长配一条, 栓口直径 ϕ 25, 胶管内径 ϕ 19, 水枪喷嘴直径 ϕ 8, 管长L=25M。消防栓箱内设消防卷盘)	套	7			
14	030901013001	手提式灭火器MF/ABC5	1. 名称: 手提式灭火器 2. 规格: MF/ABC5	具	14			
15	030901013002	灭火器放置箱	1. 名称: 灭火器放置箱	具	7			
16	031002001001	管道支架	1. 名称: 管道支架 2. 材质: 型钢 3. 刷油: 手工除锈后刷红丹防锈漆、调和漆各两遍	kg	96.17			
分部小计								
2、火灾自动报警系统								
17	030408002001	控制电缆NH-KVV-4x1.5	1. 名称: 控制电缆 2. 型号: NH-KVV 3. 规格: 4x1.5 4. 敷设方式、部位: 综合敷设	m	81.29			
18	030411001001	配管KZ17	1. 名称: 配管 2. 规格: KZ17	m	77.81			
19	030904004001	火力警铃	1. 名称: 火力警铃	个	7			
20	030904003003	手动报警按钮(带电话插孔)	1. 名称: 手动报警按钮(带电话插孔)	个	7			
分部小计								
3、消防应急照明系统								
21	030411004001	配线ZRBV-2.5	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: ZRBV 4. 规格: 2.5 5. 配线部位: 暗敷	m	690.32			
22	030411001002	配管FPC20	1. 名称: 配管 2. 材质: 塑料 3. 规格: DN20mm 4. 配置形式: 埋地敷设	m	171.08			
本页小计								

编制人:

证号:

编制日期:

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 东莞市天尚太阳能有限公司厂房-消防工程

第 1 页 共 3 页

第 1 页 共 3 页							
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	金额 (元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		一、消防工程					
		1、消防栓给水系统					
1	030901002001	内外壁热镀锌钢管DN100	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN100 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 管道刷油:刷红丹防锈漆、调和漆各两遍 5. 压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗	m	150.79		
2	030901002002	内外壁热镀锌钢管DN65	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN65 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 管道刷油:刷红丹防锈漆、调和漆各两遍 5. 压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗	m	23.9		
3	031003003001	闸阀DN100	1. 名称:闸阀 2. 规格:DN100	个	10		
4	031003003002	闸阀DN65	1. 名称:闸阀 2. 规格:DN65	个	1		
5	031003001001	截止阀DN20	1. 名称:截止阀 2. 规格:DN20	个	1		
6	031003001002	自动排气阀DN20	1. 名称:自动排气阀 2. 规格:DN20	个	1		
7	031002003001	穿楼板翼环钢套管DN100	1. 名称:穿楼板翼环钢套管 2. 规格:DN100	个	8		
8	031002003002	刚性防水套管DN65	1. 名称:刚性防水套管 2. 规格:DN65	个	1		
9	031003003003	压力表	1. 名称:压力表	个	1		
10	031003001003	试验消火栓DN65	1. 名称:试验消火栓 2. 规格:DN65	个	1		
本页小计							

编制人:

证号:

编制日期:

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 东莞市天尚太阳能有限公司厂房消防工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
11	030901010001	消防栓DN65(室内消火栓一个, 口径 ϕ 65X19, 直流水枪1支, 规格为: ϕ 65X19, ϕ 65X16, 消防龙带: 材质用苧麻, 维棉或衬胶。口径 ϕ 65。长度及条数: 25M长配一条, 栓口直径 ϕ 25, 胶管内径 ϕ 19, 水枪喷嘴直径 ϕ 8, 管长L=25M。消火栓箱内设消防卷盘)	1. 名称: 消防栓 2. 型号、规格: DN65(室内消火栓一个, 口径 ϕ 65X19, 直流水枪1支, 规格为: ϕ 65X19, ϕ 65X16, 消防龙带: 材质用苧麻, 维棉或衬胶。口径 ϕ 65。长度及条数: 25M长配一条, 栓口直径 ϕ 25, 胶管内径 ϕ 19, 水枪喷嘴直径 ϕ 8, 管长L=25M。消火栓箱内设消防卷盘)	套	12			
12	030901013001	手提式灭火器MF/ABC5	1. 名称: 手提式灭火器 2. 规格: MF/ABC5	具	24			
13	030901013002	灭火器放置箱	1. 名称: 灭火器放置箱	具	12			
14	031002001001	管道支架	1. 名称: 管道支架 2. 材质: 型钢 3. 刷油: 手工除锈后刷红丹防锈漆、调和漆各两遍	kg	201.98			
分部小计								
2、火灾自动报警系统								
15	030408002001	控制电缆NH-KVV-4x1.5	1. 名称: 控制电缆 2. 型号: NH-KVV 3. 规格: 4x1.5 4. 敷设方式、部位: 综合敷设	m	115.3			
16	030411001001	配管KZ17	1. 名称: 配管 2. 规格: KZ17	m	111.01			
17	030904004001	火力警铃	1. 名称: 火力警铃	个	12			
18	030904003003	手动报警按钮(带电话插孔)	1. 名称: 手动报警按钮(带电话插孔)	个	12			
分部小计								
3、消防应急照明系统								
19	030411004001	配线ZRBV-2.5	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: ZRBV 4. 规格: 2.5 5. 配线部位: 暗敷	m	1128.28			
20	030411001002	配管FPC20	1. 名称: 配管 2. 材质: 塑料 3. 规格: DN20mm 4. 配置形式: 埋地敷设	m	280.57			
本页小计								

编制人:

证号:

编制日期:

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 东莞市天尚太阳能有限公司厂房-消防工程

第3页 共3页

[illegible]

编制人：

证号:

编制日期:

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 东莞市天尚太阳能有限公司泵房-消防工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中: 暂估价
1	030901002003	内外壁热镀锌钢管DN150	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 内外壁热镀锌钢管DN150 3. 连接形式: 沟槽式连接 4. 管道刷油: 刷红丹防锈漆、调和漆各两遍 5. 压力试验及冲洗设计要求: 管道冲洗	m	31.91			
2	030901002004	内外壁热镀锌钢管DN65	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 内外壁热镀锌钢管DN65 3. 连接形式: 沟槽式连接 4. 管道刷油: 刷红丹防锈漆、调和漆各两遍 5. 压力试验及冲洗设计要求: 管道冲洗	m	19.82			
3	031003003004	闸阀DN150	1. 名称: 闸阀 2. 规格: DN150	个	5			
4	031003003005	闸阀DN65	1. 名称: 闸阀 2. 规格: DN65	个	4			
5	031003003006	试水阀DN65	1. 名称: 试水阀 2. 规格: DN65	个	2			
6	031003003007	止回阀DN65	1. 名称: 止回阀 2. 规格: DN65	个	2			
7	031003003008	消声止回阀DN150	1. 名称: 消声止回阀 2. 规格: DN150	个	2			
8	031002003003	柔性防水套管DN150	1. 名称、类型: 柔性防水套管 2. 规格: DN150	个	2			
9	031002003004	柔性防水套管DN65	1. 名称: 柔性防水套管 2. 规格: DN65	个	2			
10	031003010001	可曲绕橡胶接头DN150	1. 名称: 可曲绕橡胶接头 2. 规格: DN150	个	4			
11	031003010002	可曲绕橡胶接头DN65	1. 名称: 可曲绕橡胶接头 2. 规格: DN65	个	4			
12	031003008001	Y型过滤器DN150	1. 名称: Y型过滤器 2. 规格: DN150	组	2			
13	031003003009	压力开关DN150	1. 名称: 压力开关 2. 规格: DN150	个	1			
14	030804001001	同心异径管DN150	1. 名称: 同心异径管 2. 规格: DN150	个	2			
15	030804001002	偏心异径管DN150	1. 名称: 偏心异径管 2. 规格: DN150	个	2			
16	030804001003	同心异径管DN65	1. 名称: 同心异径管 2. 规格: DN65	个	2			
17	030804001004	偏心异径管DN65	1. 名称: 偏心异径管 2. 规格: DN65	个	2			
18	031003003010	压力表	1. 名称: 压力表	个	4			
本页小计								

编制人:

证号:

编制日期:

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：东莞市天尚太阳能有限公司泵房-消防工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人：

证号:

编制日期:

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 东莞市天尚太阳能有限公司泵房-排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人：

证号:

编制日期:

第 1 页 共 1 页

6 2

编制日期: